

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДУБРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №4 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

242750, Брянская обл., пгт. Дубровка, ул. 324-й Дивизии, 40, тел. (848332) – 9-12-09, zolotoy-klyuchik@yandex.ru  
ОГРН – 1083243000422, ИНН/КПП – 3243004034 / 324501001



Заместителю руководителя  
Приокского управления Федеральной службы  
по экологическому, технологическому  
и атомному надзору  
О.А.Ермолаеву

**Уважаемый Олег Александрович!**

Направляем в Ваш адрес выписку приказа №131-О от 27.08.2018г. «О выполнении предписания государственного инспектора Ростехнадзора» и План мероприятий по выполнению предписания №773 от «20» августа 2018г.

Заведующая МБДОУ Дубровским  
детским садом № 4 «Золотой ключик»



Н.В.Ефременкова

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ**  
**УЧРЕЖДЕНИЕ ДУБРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 4 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»**  
242750, Брянская обл., пгт. Дубровка, ул. 324-й Дивизии, 40, тел. (848332) – 9-12-09  
ОГРН – 1083243000422, ИНН/КПП – 3243004034 / 324501001

27.08.2018 года  
р.п. Дубровка

Приказ №131-О

«О выполнении предписания  
государственного инспектора  
Ростехнадзора»

Государственным инспектором отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям Абраменко Сергеем Михайловичем была проведена плановая выездная проверка «06» августа 2018г. с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин., «17» августа 2018г. с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., и «20» августа 2018г. с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по соблюдению обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами. Выявленные замечания отражены в предписании № 773 от «20» августа 2018г.

*приказываю:*

1. Разработать мероприятия направленные на устранение имеющихся недостатков отраженных в предписания №773 от «20» августа 2018г.
2. Все пункты акта – предписания устранить в указанные сроки.
3. Контроль выполнения акта – предписания оставляю за собой.
4. Информацию по выполнению предписания представить государственному инспектору Ростехнадзора.

Заведующая МБДОУ Дубровским  
детским садом № 4 «Золотой ключик»



Н.В.Ефременкова



**План мероприятий  
по выполнению предписания №773 от «20» августа 2018г.**

N п/п	Содержание мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3
1.	Провести изоляцию фланцевого соединения на вводном газопроводе котельной по адресу: Брянская обл., Дубровский район, п. Дубровка, ул. 324-й Дивизии, д.40 с последующим составлением Акта проверки в 2017-2018 годах	Выполнено
2.	Выполнить маркировку (опознавательный знак) для обнаружения трассы наружного подземного газопровода расположенного по адресу: Брянская обл., Дубровский район, п. Дубровка, ул. 324-й Дивизии, д.40	Выполнено
3.	Нанести изолирующее покрытие (окраску) на внутренний газопровод котельной	Выполнено
4.	Организовать поверку средств первичного пожаротушения (огнетушители ОПУ-4-2ед.)	Выполнено

Подтверждающие документы прилагаются:

1. Копия Акта проверки в 2017-2018 годах изолирующего фланцевого соединения на вводном газопроводе котельной по адресу: Брянская обл., Дубровский район, п. Дубровка, ул. 324-й Дивизии, д.40
2. Фотография маркировки (опознавательного знака) для обнаружения трассы наружного подземного газопровода расположенного по адресу: Брянская обл., Дубровский район, п. Дубровка, ул. 324-й Дивизии, д.40
3. Фотография изолирующего покрытия (окраски) внутреннего газопровода котельной.
4. Копия журнала технического обслуживания огнетушителей, фотографии огнетушителей ОПУ-4-2ед с отметкой о проведении поверки.

Заведующая МБДОУ Дубровским  
детским садом № 4 «Золотой ключик»



Н.В.Ефременкова