



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

*ул. 7 линия, д.11, Брянск, 241007, тел., факс: (4832) 64-32-91; E-mail: bryansk@priok.gosnadzor.ru
пр-кт Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: tula@priok.gosnadzor.ru*

ПРЕДПИСАНИЕ № 773

242750, Брянская обл., Дубровский р-он, п.
Дубровка, ул. 324 Дивизии, 40

20.08.2018 15⁰⁰ час.30 мин.
(дата составления предписания)

(место составления акта)

**Муниципальному бюджетному дошкольному общеобразовательному
учреждению - детский сад «Золотой ключик», ИНН3243004034**

Мной, государственным инспектором отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям Абраменко Сергеем Михайловичем

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проводимой плановой выездной проверки, согласно распоряжению (приказу) заместителя руководителя Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ермолаева О.А. № 2-773-р от 24 июля 2018 года «О проведении плановой выездной проверки юридического лица

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Дубровский
детский сад № 4 «Золотой ключик» (МБДОУ Дубровский д/с № 4 «Золотой ключик»)**

ИНН 3243004034

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

выявлены нарушения обязательных требований законодательства и других нормативных актов, а именно:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1.	2	3	4	5
1	Не предъявлен акт проверки в 2017-2018 годах изолирующего фланцевого соединения на вводном газопроводе котельной по адресу: Брянская обл., Дубровский р-он, п. Дубровка, ул. 324 Дивизии, 40	пункт 70 ж) «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утв. Постановлением Правительства №870 от 29.10.10.	Устранить нарушение	20.09.2018
2	Отсутствует маркировка (опознавательный знак) для обнаружения трассы наружного подземного газопровода расположенного по адресу: Брянская обл., Дубровский р-он, п. Дубровка, ул. 324 Дивизии, 40	пункт 17 а) Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	Устранить нарушение	20.09.2018
3	На внутреннем газопроводе котельной выявлен износ изоляционного покрытия (окраски).	п. 77 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв.	Устранить нарушение	20.09.2018

		постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870		
4	Не обеспечен контроль сроков проведения поверки средств первичного пожаротушения (огнетушители ОПУ-4 – 2 ед.)	пункт 72 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.	Устранить нарушение	20.09.2018


На основании Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401

Муниципальному бюджетному дошкольному общеобразовательному учреждению - детский сад «Золотой ключик», ИНН3243004034
(наименования юридического лица)

предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и направить уведомление об исполнении пунктов предписания на имя заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора Ермолаева О.А. с указанием конкретных мер, принятых по устранению нарушений по адресу: ул. 7 линия, д.11, Брянск, 241007, тел., факс: (4832) 64-32-55, 64-32-15, 64-70-66.

Предписание выдал:
Государственный инспектор
Абраменко Сергей Михайлович

(ФИО)



Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Законный представитель юридического лица - МБДОУ Дубровский д/с № 4 «Золотой ключик» Ефременкова Наталья Валерьевна, действующий на основании Устава, распоряжения администрации Дубровского района № 33 кр от 04.03.2014г. «О назначении на должность».

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

МП



20 августа 2018 года _____
(подпись)